

Polańczyk, 23.12.2020

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium
Uzdrowskowie "Plon" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zdrojowa 32
38-610 Polańczyk

Dotyczy: **zapytania ofertowego z dn. 15.12.2020 r. na wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SSP i sterowania instalacją oddymiania klatek schodowych, oraz dostawę i montaż drzwi przeciwpożarowych, w związku z realizacją projektu pn. *Rozbudowa potencjału uzdrowskiego NZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „PLON” w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury uzdrowskiej i turystyczno-rekreacyjnej.***

Pytanie 1. W związku z tym, że dokumentacja projektowa (pkt. 3.9) wymaga przekazywania informacji o pożarze do jednostki PSP za pośrednictwem urządzenia do transmisji alarmów pożarowych UTA. Prosimy o informację, czy Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia warunków podłączenia z PSP i podłączenia obiektu do monitoringu pożarowego w ramach zadania i na własny koszt? Czy Zamawiający dokona takiego uzgodnienia we własnym zakresie?

Odpowiedź: Wykonawca zamówienia będzie zobowiązany do uzgodnienia warunków podłączenia z PSP i podłączenia obiektu do monitoringu pożarowego.

Pytanie 2. Prosimy o wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie części 2 „Dostawa i montaż drzwi p.poż.”

Załącznik 2 pozycja 1

Prosimy o określenie:

- jednoznaczne określenie odporności ogniowej ścianki,
- technologii wykonania ścianki,
- standardu wykończenia ścianki,
- wymiarów drzwi EI30,
- dlatego Zamawiający wymaga grubości szkła 20 mm i czy można zastosować szybę EI30 o innej grubości

Załącznik 2 pozycja 2

Prosimy o określenie:

- jednoznaczne określenie odporności ogniowej ścianki,
- technologii wykonania ścianki,
- standardu wykończenia ścianki,
- wymiarów drzwi EI30,

- dlaczego Zamawiający wymaga grubości szkła 20 mm i czy można zastosować szybę EI30 o innej grubości

Załącznik 2 pozycja 3

Prosimy o określenie:

- dlaczego Zamawiający wymaga grubości szkła 20 mm i czy można zastosować szybę EI30 o innej grubości

Załącznik 2 pozycja 4

Prosimy o określenie:

- dlaczego Zamawiający wymaga grubości szkła 20 mm i czy można zastosować szybę EI30 o innej grubości

Załącznik 2 pozycja 5

Prosimy o określenie:

- jednoznaczne określenie odporności ogniowej ścianki,
- technologii wykonania ścianki,
- standardu wykończenia ścianki,
- wymiarów drzwi EI30,
- dlaczego Zamawiający wymaga grubości szkła 20 mm i czy można zastosować szybę EI30 o innej grubości

Załącznik 2 pozycja 6

Prosimy o określenie:

- dlaczego Zamawiający wymaga grubości szkła 20 mm i czy można zastosować szybę EI30 o innej grubości

Załącznik 2 pozycja 7

Prosimy o określenie:

- jednoznaczne określenie odporności ogniowej ścianki,
- technologii wykonania ścianki,
- standardu wykończenia ścianki,
- wymiarów drzwi EI30,
- dlaczego Zamawiający wymaga grubości szkła 20 mm i czy można zastosować szybę EI30 o innej grubości

Odpowiedź: Odpowiadając na pytania dotyczące: odporności ogniowej ścianki, technologii wykonania ścianki oraz standardu wykończenia ścianki – Zamawiający wyjaśnia, iż drzwi przeciwpożarowe montowane będą w istniejących otworach ściennych (ściana murowana), bez konieczności wykonania ścianek. Wymiary drzwi zostały przedstawione w specyfikacji (takie same jak istniejące otwory w ścianach). W specyfikacji przedstawiono minimalną grubość szyby jaka jest wymagana, Zamawiający dopuści rozwiązania spełniające te lub lepsze parametry określone w zapytaniu ofertowym i załącznikach.

Z poważaniem

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SANATORIUM UZDROWISKOWE
"P L O N" Spółka z o.o.
38-610 POLAŃCZYK, ul. Zdrojowa 32
tel. (0-13) 470-30-43, fax (0-13) 470-30-40
REGON 371065130, NIP 688-12-33-255

PREZES ZARZĄDU
Jan Mazurek